

Kantonaler Erschliessungsplan

Ausbau Fernwärmenetz Attisholz Nord (Ab Kenova-Leitung bis Areal Attisholz West)


Querprofile Normalprofile 1:50

Dem kantonalen Erschliessungsplan Ausbau Fernwärmenetz Attisholz Nord, kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach §39 Abs. 4 PBG zu.


Öffentliche Mitwirkung

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.	Biberist, 05.05.2026	korreferiert:	geprüft:	genehmigt:
			gezeichnet:	bar	Plan Nr.	19096 / 8			
			Grösse:	30 / 105					
			user:	tmu					
			gedruckt:	5/5/2026 1:33:41 Nachmittags					
			AV- Grundlage vom:	05. April 2022 (LV95)					


Grabenprofil Nord Stationierung 0 bis 340 m




Querschnitt Brücke Werkleitungsbrücke über die Aare Stationierung 365 bis 520 m



- Rohraufhängung:** rowatec Typ RU Chromstahl V4A
- Querverstrebung:** bei jeder 2. Aufhängung Typ QV
- 2 x Pumpendruckleitung:** Isoliertes Rohr PE ø 400mm PE-HD / PN4 / ø 280/258.6 mm
- Telekommunikation:** GAW PE ø 100mm



Grabenprofil Aareweg Süd Stationierung 526 bis 720 m



Grabenprofil Süd Stationierung 720 bis 847 m

