


Fundament für LSA-Steuergerät 1.40m x 0.55m

Grundriss 1:20



**LEGENDE**

Unterlagsbeton	CEM I 150kg/m <sup>3</sup>
Beton	NPK A (C25/30, XC 1)
Bewehrung	B500A
Stahl	Fe E 235
Überdeckung der Bewehrung	generell 3cm

Der Bewehrungsplan ist für jedes Fundament (aufgrund dessen Standort) separat zu erstellen.  
Die Erdung an die Bewehrung ist dabei zu berücksichtigen und mit dem Lieferant des Steuergeräts abzusprechen.

Schnitt A-A 1:20

