

Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn
Telefon 032 627 24 03
klso@ddi.so.ch

Anleitung zur bakteriologischen Trinkwasserprobenahme

Allgemeine Informationen

- Die Probenahme darf nur mit sterilen Flaschen erfolgen. Diese können bei der Lebensmittelkontrolle, Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn bezogen werden. Der Probenahmetag ist vorgängig abzusprechen.
- Die entnommenen Proben müssen am Abfülltag bis spätestens um 15.00 Uhr bei der Kantonalen Lebensmittelkontrolle abgegeben werden.
- Werden bei einer privaten Wasserversorgung (nicht vom öffentlichen Netz) mehrere Proben entnommen, ist die Reihenfolge Netzstelle (P1) – Reservoir (P2) – Brunnstube (P3) einzuhalten, so wird das Risiko, für unerwünschte Kontaminationen minimiert.



Netzstelle (P1)



Reservoir (P2)



Brunnstube (P3)

Vorbereitung

- Jegliche Art von Schläuchen, Kupplungen, Siebaufsätzen sind vom Wasserhahn zu entfernen
- Öffnung des Wasserhahns mit Gasbrenner abflammen
- Probenahmehahn soweit aufdrehen, dass sich ein mässig starker Wasserstrahl einstellt
- Wasserhahn vor Probenahme mindestens 10 Minuten laufen lassen. Während dieser Zeit darf der Hahn nicht berührt und nicht verstellt werden

Probenahme

- Probenahmeflasche mit Probenummer beschriften
- Flasche öffnen, Deckelinnenseite und Flaschenhals nicht berühren
Der Schraubdeckel ist mit Öffnung nach unten in der Hand zu halten
- Flasche ohne vorzuspülen bis zum Gebindeansatz füllen und sofort wieder verschliessen



Transport der Probe(n)

- Die Probenahme ist so zu organisieren, dass die Proben direkt nach der Entnahme beim Empfang der Lebensmittelkontrolle abgegeben werden können
- Proben während dem Transport kühl halten

Preis und Prüfbericht

- Eine bakteriologische Trinkwasseruntersuchung inklusive einer sterilen Probenahmeflasche kostet 100 Franken
- Der Prüfbericht folgt 2 – 3 Wochen nach der Probennahme

Fragen zur Probenahme

- Bei Unklarheiten rufen Sie uns bitte an: Telefon 032 627 24 03