

## **Medienmeldung vom 2. November 2010**

CODE: 100722/egu

### **Olten: Fahrlässige Brandverursachung**

**Eine glühende Zigarette verursachte am Dienstagnachmittag in einer Tiefgarage in Olten eine starke Rauchentwicklung.**

Bei der Alarmzentrale der Polizei ging am Dienstag, 2. November 2010 kurz nach 13 Uhr die Brandmeldung in einer Tiefgarage an der Froburgstrasse 10 in Olten ein. Durch die Besatzung einer unverzüglich ausgerückten Polizeipatrouille konnte das Feuer mittels Feuerlöscher vorerst eingedämmt und schliesslich durch die Stützpunktfeuerwehr Olten gelöscht werden.

Die Brandursachenabklärung hat ergeben, dass offenbar eine glühende Zigarette, in einen Abwasserschacht geworfen wurde. Dadurch geriet ein Kunststoffrohr im ersten Untergeschoss der Tiefgarage in Brand. Durch den brennenden Kunststoff entstand in der Garage eine starke Rauchentwicklung. Die mit 21 Mann angerückte Stützpunktfeuerwehr Olten kühlte in der Folge die Brandstelle aus und lüftete die Einstellhalle mit einem Gebläse. Personen wurden keine verletzt. Der Verkehr wurde durch fünf Mitarbeiter der Stadtpolizei Olten örtlich umgeleitet.