

*Mediendienst
Thalia Schweizer*

*Schanzmühle, Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon 032 627 71 12
Telefax 032 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch*



Medienmeldung vom 15. Februar 2012

Solothurn: Rauchentwicklung in Dachgeschoss

Am Dienstag, 14. Februar 2012 ging auf der Alarmzentrale kurz vor 12 Uhr die Meldung ein, dass an der Schaalgasse in Solothurn aus einem Dachfenster Rauch austritt. Die unverzüglich ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Solothurn konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. An den Räumlichkeiten entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Anwohner konnten nicht in die betroffenen Wohnungen zurückkehren. Personen wurden keine verletzt.

Die Brandursachenabklärung vor Ort hat ergeben, dass ein Defekt an einem Elektrospeicherofen den Glimmbrand des Dachgeschossbodens verursachte.