

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 (0)32 627 71 12
Telefax +41 (0)32 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch
www.polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 7. September 2013

Grenchen: Gasaustritt in Schwimmbad

Wegen ausgetretenem Chlorgas im Schwimmbad in Grenchen waren die Feuerwehren Grenchen und die Chemiewehr Solothurn vor Ort. Verletzt wurde niemand und für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Im Raum mit der Wasseraufbereitungsanlage im Bereich der Chlorgasanlage ist an der Neumattstrasse im Schwimmbad Grenchen am Samstag, 7. September 2013, kurz nach 8.30 Uhr, aus einer Gasflasche eine geringe Menge Chlorgas ausgetreten. Das Gas konnte innerhalb des Raumes gebunden werden und gelangte deshalb nicht in die Umwelt. Für die Bevölkerung und Umwelt bestand keine Gefahr. Verletzt wurde durch das Chlorgas niemand, doch das Schwimmbad (Freibad) wurde vorsorglich evakuiert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Grenchen und der Chemiewehr Solothurn konnten den Gasaustritt stoppen und nahmen entsprechende Messungen im Schwimmbad vor, welche sich im normalen Bereich befinden. Zur Klärung der genauen Umstände hat die Kantonspolizei Solothurn eine Untersuchung eingeleitet.