

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 (0)32 627 71 12
Telefax +41 (0)32 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch
www.polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 11. Oktober 2015

Hägendorf: Brand in Mehrfamilienhaus – Ursache geklärt

(Nachtrag zur Medienmitteilung vom 9. Oktober 2015)

Der Brand des Dachstockes eines Mehrfamilienhauses wurde durch einen technischen Defekt in der Elektroinstallation ausgelöst.

Wie am Freitag, 9. Oktober 2015 gemeldet, brannte an der Eigasse in Hägendorf der Dachstock eines Mehrfamilienhauses. Durch die Löscharbeiten und den starken Rauch wurden weiter vier Wohnungen so stark beschädigt, dass sie unwohnbar sind. Es entstand massiver Sachschaden.

Die Brandursachenabklärung durch die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hat ergeben, dass ein technischer Defekt in der Elektroinstallation den Brand ausgelöst hat. Der Dachstock wurde vollständig zerstört.